



Задачи
для работы
31.08.2022

Филиал публичного акционерного
Общества «Россети Северо-Запад»
в Республике Коми
Производственное отделение
«Южные электрические сети»
Сыктывкарский район электрических сетей

Ул. Красных Партизан, д. 100, г. Сыктывкар,
Республика Коми, 167031
www.rosseti-sz.ru

тел.: +7 (8212) 39-05-59
факс: +7 (8212) 21-97-81
e-mail: post@ses.komienenergo.ru

30.08.2022

№ MP2/5-51/530-19-2/5737

На № 1273

от 23.08.2022

О предоставлении информации о
возможности подключения участка по ул.
Сосновая в с. Выльгорт

И.О. руководителя
 администрации сельского
 поселения «Выльгорт»
 Е.И. Гуляева

E-mail: spv@syktyvdin.rkomi.ru

Сыктывкарский район электрических сетей производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми рассмотрев Вашу заявку о предоставлении информации о возможности подключения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, сообщает следующее:

Присоединение энергопринимающих устройств заявителей возможно при условии заключения заявителем договора на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад», а также: присоединение энергопринимающих устройств с запрашиваемой мощностью 15 кВт, по III-й категории надежности, на участке с кадастровым номером 11:04:1003001:332 Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Сосновая, участок №27 - возможно от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фидер «4» (РП №28).

Начальник

А.В. Калягин

Администрация сельского
поселения «Выльгорт»
Входящий № 1805
«31» 08. 2022



РОССЕТИ
СЕВЕРО-ЗАПАД

Вердикт
для рабочего
30.08.22

Филиал публичного акционерного
Общества «Россети Северо-Запад»
в Республике Коми
Производственное отделение
«Южные электрические сети»

м. Дырнос, д. 106, г. Сыктывкар,
Республика Коми, 167983
www.rosseti-sz.ru

тел.: +7 (8212) 20-58-59
факс: +7 (8212) 21-31-91
e-mail: post@ues.komienergo.ru

29.08.2022

№ MP2/5-51/156-16-2/ 3694

На № 3409

от 23.08.2022

О предоставлении сведений о технических
условиях подключения объектов с к.н.
11:04:1003001:332

Исполняющему обязанности
руководителя администрации
сельского поселения
«Выльгорт»
Е.И. Гуляевой

E-mail: spv@syktyvdin.rkomi.ru

Уважаемая Елена Ивановна!

Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «Россети Север-Запад» в Республике Коми (далее Производственное отделение) в ответ на Ваше обращение сообщает, что возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов, указанных ниже, к электрическим сетям Производственного отделения имеется:

Наименование объекта	Точка подключения*
Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Сосновая, уч.27, кадастровый номер 3.У. 11:04:1003001:332 с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.	Опора №7 ВЛ-0,4 кВ фидер «4» (РП №28) (ПС 110/10 кВ «Выльгорт»)

* точка подключения указана предварительно, она может быть изменена при заключении договора об осуществлении технологического присоединения.

Также направляем Вам следующую информацию:

1. Предельная свободная мощность существующих сетей и максимальная нагрузка определяется на стадии подготовки технических условий. Вне зависимости от мощности энергопринимающих устройств указанных Вами объектов Производственное отделение обеспечивает их подключение с разработкой (при необходимости) мероприятий по усилению существующих электрических сетей и (или) строительству новых.

2. Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяются в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее Правила), исходя из: мощности энергопринимающих устройств; класса напряжения; расстояния от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ

Администрация сельского
поселения «Выльгорт»
входящий № 3409
08.08.2022

участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; мероприятий со стороны Производственного отделения.

3. Срок действия технических условий составляет от 2 до 5 лет.

4. Плата за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми, действующего на момент подачи заявок на заключение договоров об осуществлении технологического присоединения.

Дополнительно сообщаем, что для осуществления технологического присоединения (заключение договора, получение технических условий) владельцу энергопринимающих устройств необходимо подать заявку(и) на технологическое присоединение в соответствии Правилами. Получить информацию о необходимых документах можно по телефонам: 8(8212) 28-34-96; 28-34-94.

Заместитель директора
по развитию и реализации услуг

К.В. Колос